

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №7»
(МАДОУ «Детский сад №7»)


636000, г. Северск, Томская область,
ул. Калинина, 47а, тел. 52-69-12, т/ф. 52-30-10,
e-mail: madou-ds7@seversk.gov70.ru
ОГРН 1037000361584
ИНН 7024021179, КПП 702401001

02.10.2024 №214

На №022-2024/Прдп212-24-20690007
от 08.06.2024

Прокурору ЗАТО г. Северск
старшему советнику юстиции

Д.А. Киселеву



На адрес МАДОУ «Детский сад №7» поступило представление об устранении нарушений законодательства в сфере готовности защитных сооружений гражданской обороны, исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Представление рассмотрено с участием старшего помощника прокурора ЗАТО г. Северск Хорьковым Станиславом Андреевичем.

Информируем о проделанной работе по результатам рассмотренного представления:

1. Согласно пункта 1.3. Правил эксплуатации ЗС ГО не приняты должные меры по содержанию помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Не разработана проектно-сметная документация, работы по ремонту и обслуживанию помещений оборудования ЗС ГО не спланированы и не проведены.

Инженерно-техническое оборудование (вентиляция, система отопления, водоснабжение, канализация, электроснабжение и средств связи) находится в исправном состоянии.

2. Согласно пункта 3.2.8. Правил эксплуатации ЗС ГО - не обеспечено содержание в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению помещений для укрываемых. На поверхностях стен имеются многочисленные разрушения окрасочного слоя,

Локальный сметный расчет на текущий ремонт помещений убежища разработан. Окраска стен не проводится в связи с отсутствием денежных средств. В муниципальном задании на 2024 г. не предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт ЗС №124 (локальный сметный расчет прилагается).

3. Пункта 3.5.5. Правил эксплуатации ЗС ГО - не соблюдаются противопожарные требования в зависимости от функционального назначения помещения в мирное время. Укрытие используется как складское помещение, при отсутствии автоматических установок пожаротушения и дымоудаления.

ЗС №124 приведено в соответствие с противопожарными требованиями и не используется как складское помещение (фото прилагается).

4. Пункт 5.2.2. Правил эксплуатации ЗС ГО - не проводится с установленной периодичностью планово-предупредительный ремонт (текущий и капитальный) строительных конструкций (перекрытий, перегородок, полов, дверей и лестниц).

В муниципальном задании на 2024 г. не предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт ЗС №124

5. Пункт 3.2.3. Правил эксплуатации ЗС ГО - не проводится с установленной перио-

дичностью окраска помещений ЗС ГО;

В муниципальном задании на 2024 г. не предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт ЗС №124

6. Пункт 3.2.4. Правил эксплуатации ЗС ГО - не составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов, отражающие перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ.

Годовые планы планово-предупредительных ремонтов, отражающие перечень, объемы работ, потребное количество сил и средств, сроки выполнения работ составляются (копии пролагаются).

7. Согласно пункта 4.1.6. Правил эксплуатации ЗС ГО – не оформляются акты по результатам оценки технического состояния ЗС ГО по установленной форме. При наличии неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем и их отдельных элементов, не составляются ведомости дефектов по установленной форме. Выявленные недостатки, предложения по их устранению не отражаются в журнале оценки технического состояния ЗС ГО по установленной форме.

Акты по результатам оценки технического состояния защитного сооружения №124 по установленной форме в наличии (копия прилагается). Неисправности и дефекты в акте и журнале отражены (копия прилагается). Дефектные ведомости составлены (копия прилагается).

8. Согласно пункта 4.1.7. Правил эксплуатации ЗС ГО – не составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций по установленным формам.

Годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций по установленным формам в наличии (копии пролагаются). В муниципальном задании на 2024 г. не предусмотрены средства на планово-предупредительные ремонты технических средств и строительных конструкций ремонт ЗС №124

9. Проверкой установлено, что МБДОУ «Детский сад № 7» осуществляет деятельность в помещениях по адресу: ул. Калинина, д. 26, г. Северск Томской области. В указанных помещениях при осуществлении деятельности МБДОУ «Детский сад № 7» образуются следующие виды отходов (согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2017 № 242 мусор от бытовых помещений организаций несортированный — код ФККО 7 33 100 01 72 4, указанный вид отходов отнесен к V классу опасности код ФККО 7 21 051 И 71 5, лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства — код ФККО 4 71 101 01 52 1 — отнесен к отходам I класса опасности.

В нарушение указанных требований в МБДОУ «Детский сад № 7» бывшие в употреблении ртутьсодержащие лампы хранились без индивидуальной упаковки в коробке из-под светодиодных ламп.

Лицу, ответственном за хранение ртутьсодержащих ламп заместителю заведующего по АХР Цырятьевой О.Н. вынесено дисциплинарное взыскание – замечание (приказ прилагается). Ртуть содержащие лампы хранятся в соответствии с требованиями к отходам I класса опасности.

Приложение: 1. Копия локально-сметного расчета на текущий ремонт помещений убежища на 16 л. в 1 экз.

2. Приложение к п. 3.5.5 письма от 02.10.2024 №214 на 1 л. в 1 экз.

3. Копия годового плана планово-предупредительных ремонтов строительных конструкций на 2024 г. на 1 л. в 1 экз.
4. Копия годового плана планово-предупредительных ремонтов и обслуживания технических средств на 2024 г. на 1 л. в 1 экз.
5. Копия акта оценки содержания и использования защитного сооружения инв. №124-70 от 17.06.2024 на 1 л. в 1 экз.
6. Копия ведомости дефектов от 17.06.2024 на 1 л. в 1 экз.
7. Копия приказа от 04.09.2024 №216/1к на 1 л. в 1 экз.
8. Копия Журнала оценки технического состояния ЗС ГО №124 на 1 л. в 1 экз.

Заведующий



Ж.В. Хомякова